R



Nr obw.					s1	s2	s3	s4	s5	G1	G2		G3	G4	G5	G6	G7
Opis	Zasilanie	Pomiar napięcia	Kontrola obecności napięcia	Ochrona przepię–ciowa	Oświetlenie					Agregat hydraul.	Zestaw gn. 16A–3f		Wentylator	Gniazdka wtyczkowe 32A–3f.	16A–3f	16A–1f	16A–1f
											2x16A–1f.			Na ściance rozdz. R			Chodnik
Moc [kW]					1,55	1,75	1,55	2,25	1,35	15,0			1,5				









Schrack Głębokość-400mm
Obudowa typu KS, IP66,

GES – TECH Piotr Gubała 43–190 Mikołów ul.Piaskowa 87 tel./fax 32–322 20 64	Projektował	11. 2012	mgr inż.Józef Smaś	upr. nr 6/78	
	Sprawdził		mgr inż.Janina Kasprzak–Smaś	upr. nr 429/94	
	Opracował				

Inwestor	Zespół Szkół w Czerwionce – Leszczynach ul. 3 Maja 42 44–230 Czerwionka – Leszczyny	Arkusz 1/1	
Tytuł projektu	Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych pomieszczeń "Sztolni" na terenie Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach	Nr projektu –	Skala
Tytuł rysunku	ROZDZIELNICA GŁÓWNA R –SCHEMAT STRUKTURALNY	Nr archiw. rys. –	Nr kolejny E4